

z m y ś l ą o e k o l o g i i

Bydgoszcz, dnia 07.12.2017 r.

L.Dz. GZ/AK/~~2888~~ /2017

Sprawa: Odpowiedź na prośby skierowane przez oferentów do przetargu nieograniczonego na „Modernizacja linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28”

Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura/ZP/NO/23/17

Pytanie 24.

W związku z zapisami na str. 38 SIWZ, gdzie Zamawiający oczekuje ogrzewania elektrycznego kabin sortowniczych, a w kolejnym zdaniu Zamawiający wymaga zastosowania nagrzewnicy wodnej, Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga nagrzewnicy wodnej czy też elektrycznej dla zapewnienia elektrycznego ogrzewania kabin sortowniczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga nagrzewnicy elektrycznej dla zapewnienia ogrzewania kabin sortowniczych.

PREZES ZARZADU


Konrad Mikołajski